CMA 230002349382

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

Test Report

样品名称：150电动升降窗

型号规格：150、1100mm高×1200mm宽

委托单位：佛山市杰诺威门窗系统有限公司

生产单位：佛山市杰诺威门窗系统有限公司

检验类别：委托检验

签发日期：2024年07月01日

佛山市质量计量监督检测中心
Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology
国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心（广东）
National Quality Inspection & Testing Center for Aluminum Profiles, Window and Door Products(Guang Dong)
(检验专用章)

报告编号：L24-WT2005

佛山市质量计量监督检测中心
国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心（广东）
检验报告

样品名称 型号、规格 商标、等级	150电动升降窗 150、1100mm高×1200mm宽 ——————　　一等品	生产日期 或批号	2024-06/——————
		样品编号	——————
委托单位	佛山市杰诺威门窗系统有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市南海区狮山镇官窑黎岗村黎岗工业区16号厂房	样品数量/ 来样方式	1樘/送样
生产单位 （委托方提供）	佛山市杰诺威门窗系统有限公司	接样日期	2024 年 06 月 11 日
生产单位地址 （委托方提供）	佛山市南海区狮山镇官窑黎岗村黎岗工业区16号厂房	接样人	叶穗芳
样品特征 及状态	外观正常	检验日期	2024 年 06 月 12 日至 2024 年 07 月 01 日
检验依据	GB/T 7106-2019 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》		
判定依据	——————		
检验结论	所检项目检测数据详见下页。 二〇二四年七月一日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效		
备注	1.玻璃种类：中空玻璃； 2.产品类别：铝合金外窗； 3.开启类别：推拉平移类； 4.开启形式：（水平）推拉； 5.水密性能检测采用稳定加压法； 6.本检验报告结果仅适用于收到的样品。		

批准：曾耀斌　　审核：　　主检：

检测地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号
电话：0757-63221182 邮箱：fs-lcj@126.com

佛山市质量计量监督检测中心
国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心（广东）
检验报告

序号	检测项目		单位符号	标准要求	检测结果
1	抗风压性能	分级指标值（P_3）	kPa	1级：$1.0 \leqslant P_3 < 1.5$ 2级：$1.5 \leqslant P_3 < 2.0$ 3级：$2.0 \leqslant P_3 < 2.5$ 4级：$2.5 \leqslant P_3 < 3.0$ 5级：$3.0 \leqslant P_3 < 3.5$ 6级：$3.5 \leqslant P_3 < 4.0$ 7级：$4.0 \leqslant P_3 < 4.5$ 8级：$4.5 \leqslant P_3 < 5.0$ 9级：$P_3 \geqslant 5.0$ 风压作用后,门窗不应出现使用功能障碍和损坏，且主要构件相对面法线挠度未超过允许挠度值，并依据GB/T 31433进行定级。	5.0 未出现使用功能障碍和损坏。 9级
2	水密性能	分级指标值（△P）	Pa	1级：$100 \leqslant \triangle P < 150$ 2级：$150 \leqslant \triangle P < 250$ 3级：$250 \leqslant \triangle P < 350$ 4级：$350 \leqslant \triangle P < 500$ 5级：$500 \leqslant \triangle P < 700$ 6级：$\triangle P \geqslant 700$ 记录试件的渗漏压力差值，以渗透压力差值的前一级检测压力差值为试件水密性能检测值，并依据GB/T 31433进行定级。	550 5级
3	气密性能	单位缝长指标值（q_1）	$m^3/(m \cdot h)$	1级：$4.0 \geqslant q_1 > 3.5$ 2级：$3.5 \geqslant q_1 > 3.0$ 3级：$3.0 \geqslant q_1 > 2.5$ 4级：$2.5 \geqslant q_1 > 2.0$ 5级：$2.0 \geqslant q_1 > 1.5$ 6级：$1.5 \geqslant q_1 > 1.0$ 7级：$1.0 \geqslant q_1 > 0.5$ 8级：$q_1 \leqslant 0.5$ 取试件的最不利值,依据GB/T 31433确定所属等级。	q_1：1.2 正压：6级 $-q_1$：1.0 负压：7级
		单位面积指标值（q_2）	$m^3/(m^2 \cdot h)$	1级：$12 \geqslant q_2 > 10.5$ 2级：$10.5 \geqslant q_2 > 9.0$ 3级：$9.0 \geqslant q_2 > 7.5$ 4级：$7.5 \geqslant q_2 > 6.0$ 5级：$6.0 \geqslant q_2 > 4.5$ 6级：$4.5 \geqslant q_2 > 3.0$ 7级：$3.0 \geqslant q_2 > 1.5$ 8级：$q_2 \leqslant 1.5$ 取试件的最不利值,依据GB/T 31433确定所属等级。	q_2：2.9 正压：7级 $-q_2$：2.5 负压：7级
		分级指标值确定	——	在$\pm q_1$和$\pm q_2$级别中，取不利级别为样品所属等级，正、负压测值分别定级。	正压：6级 负压：7级

（以下无正文）

声　明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起15天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪，或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验，请致电0757-88713193。

狮山总部
地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号
业务电话:0757-88735333/88735222
澜石分地点
地址：广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号
业务电话：0757-83132113/83132103
季华西分地点
地址：广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号
业务电话：0757-88036822/88036959
桃园分地点
地址：广东省佛山市南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层
业务电话：0757-88735222（化工检测）、0757-88735171/88735333（风光电省站）
三水分地点
地址：广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一
业务电话：0757-88735222

业务电邮(E-mail):fszjywb@163.com
FQM网址(Web)：www.fszjzx.com

微信公众号　　客户满意度调查